

Installation Instructions

NTE-865

MAX LED Track Head

READ PRIOR TO ATTEMPTING INSTALLATION
ALWAYS TURN OFF MAIN POWER BEFORE INSTALLATION
INSTALLATION SHOULD BE CARRIED OUT BY YOUR LOCAL ELECTRICIAN

INPUT RATING	OUTPUT RATING
25W 120VAC 60Hz	36Vdc 600mA

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTION (READ ALL INSTRUCTIONS)

When installing or using this luminaire, basic safety precautions should always be followed, including the following:

For use with Nora "NT" track system.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES (LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS)

Lors de l'installation ou de l'utilisation de ce luminaire, il vous faut toujours respecter les consignes de sécurité de base, y compris les suivantes.

À utiliser avec le système de chenilles Nora "NT".

- Do not install this luminaire in damp or wet locations / N'installez pas ce luminaire dans des emplacements humides ou mouillés
- Do not install any part of this luminaire less than 5 feet above the floor / N'installez aucune section de ce luminaire à moins de 1,52 m (5 pi) au-dessus du sol
- Do not install any luminaire assembly closer than 6 inches from any curtain, or similar combustible material / N'installez aucun luminaire à moins de 15,24 cm (6 po) de tout rideau ou autre matériau combustible similaire
- Disconnect electrical power before adding to or changing the configuration of the track / Coupez l'alimentation électrique avant d'ajouter à la configuration du rail ou de la modifier
- Do not attempt to energize anything other than lighting track luminaires on the track. To reduce the risk of fire and electric shock, do not attempt to connect power tools, extension cords, appliances, and the like to the track / Ne tentez pas d'alimenter un appareil autre que des luminaires pour rail d'éclairage sur le rail. Pour réduire les risques d'incendie et de choc électrique, n'essayez pas de brancher des outils électriques, des rallonges, des appareils ménagers et autres produits du genre sur le rail.

SAVE THESE INSTRUCTIONS / CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

INSTALLATION

1. Turn off power to track before beginning installation.
If installing in single circuit track, proceed to step 3.
2. If installing in two circuit track, raise "Circuit Contact" on the track head adapter by using a flathead screwdriver to lift up contact to second circuit. (Figure 1)
3. Align the track head adapter and contacts parallel with track.
4. Insert the adapter into the track and twist the adapter towards the polarity line until the latch locks into track. (Figure 2)

